

Prehľad ukazovateľov kvality vo verejnom vodov

Dátum odberu	Miesto odberu	Ukazovateľ	Mikrobiologické a biologické ukazovatele			
			Koliformné baktérie	Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	
			Merná jednotka	KTJ/100 ml	KTJ/ml	KTJ/ml
			Limit	0	200	50
02/2018	Legionárska 1127		0	0	1	
02/2018	Spádová 1144		0	1	1	
05/2018	Legionárska 1127		0	2	1	
05/2018	Spádová 1144		0	2	1	
09/2018	Mestská polícia		0	0	2	
09/2018	Hotel Hutník		0	0	2	
11/2018	Legionárska 1127		0	3	1	
11/2018	Spádová 1144		0	6	2	

rode Sídľiskový vodovod Sídľisko Stred II. - rok 2018

Anorganické ukazovatele		Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody				
Dusičnany	Dusitany	Železo	Mangán	Reakcia vody	Zákal	Vodivosť
mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	-	FNU	mS/m
50	0,5	0,2	50	6,5-9,5	5	125
3,7	<0,05	<0,04	<3	7,4	<1	61,3
9	<0,05	<0,04	<3	7,13	<1	85,0
3,7	<0,05	0,053	<3	7,32	<1	64,1
8,9	<0,05	<0,04	<3	7,10	<1	91,1
2,9	<0,05	<0,04	<3	7,39	<1	64,2
12,6	<0,05	<0,04	<3	7,23	<1	78
3,2	<0,05	<0,04	6	7,41	<1	65
10,8	<0,05	<0,04	<3	7,21	<1	84,7