

Laboratórny rozbor pitnej vody rok 2022

Ukazovateľ	Merná jednotka	Limit	Február 2022	
<u>Mikrobiologické a biologické ukazovatele</u>				
			OM Legionárska	OM Spádová
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	200	46	94
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	50	14	42
<u>Anorganické ukazovatele</u>				
Dusičnany	mg/l	50	1,56	10,4
Dusitany	mg/l	0,5	<0,005	<0,005
Bromičnany	µg/l	10	<5	<5
Chlorečnany	mg/l	0,2	0,045	0,032
Voľný chlór	mg/l	0,3	0,21	0,18
<u>Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody</u>				
Železo	mg/l	0,20	0,0051	<0,002
Mangán	µg/l	50	13,5	<0,5
Reakcia vody pH	----	6,5 - 9,5	7,55	7,4
Zákal	FNU	5,0	<1	<1
Farba	mgPt/l	20	<2	<2