

Povinnosti odberateľa podľa § 21 zákona 657/2004 Z.z.- technické podmienky

- a) Držiteľ povolenia na výrobu tepla dá vypracovať autorizovanému projektantovi projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na napojenie zariadenia výrobcu tepla na rozvod tepla (ďalej len projekt) držiteľa povolenia na rozvod tepla.
Bod napojenia a technické parametre média určí držiteľ povolenia na rozvod tepla.
- b) Držiteľ povolenia na rozvod tepla poskytne pre potreby projektu komplexnú technickú súčinnosť. Odsúhlasenie takéhoto projektu držiteľom povolenia na rozvod tepla budú technické podmienky pripojenia splnené.
- c) Držiteľ povolenia na rozvod tepla má právo odpojiť , prípadne obmedziť zariadenie na výrobu tepla zo sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla v prípade:
- Nedodržanie technických parametrov projektu
 - Obmedzenia odberu tepla odberateľmi
- d) Podmienky riadenia sústavy tepelného zariadenia držiteľa povolenia na rozvod tepla
- Teplota vykurovacej vody je riadená ekvitermicky v závislosti na vonkajšej teplote, minimálna teplota je 55° C a max. teplota je 75°C
 - Maximálny tlak v systéme je 800 kPa.
- e) Podmienky technickej bezpečnosti tepelných zariadení ako aj minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie sú predmetom projektu