

Faktor primárnej energie na rok 2022

V zmysle vyhlášky MHSR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie –

f_{p-CZT} platnej od 1.1.2021 sú faktory primárnej energie pre systémy CZT spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. nasledovné:

f_{p-CZT}

K1 - Jesenského -	0,682
K2 - Komenského -	0,705
K3 - Pažitná -	0,683
K5 - Mlynárska -	0,467

Faktor emisií oxidu uhličitého CZT (kg/kWh)

$f_{CO_2 - CZT}$

K1 - Jesenského -	0,348
K2 - Komenského -	0,357
K3 - Pažitná -	0,346
K5 - Mlynárska -	0,240