

Faktory primárnej energie pre systémy CZT spoločnosti Energetika Sered', s.r.o. na rok 2020 sú nasledovné:

f_p – CZT

K1 - Jesenského -	0,692
K2 - Komenského -	0,720
K3 - Pažitná -	0,709
K5 - Mlynárska -	0,235

Faktor emisií oxidu uhličitého CZT (kg/kWh)

f_{CO_2} - czt

K1 - Jesenského -	0,348
K2 - Komenského -	0,363
K3 - Pažitná -	0,357
K5 - Mlynárska -	0,252