

**Minimálna analýza, dátum odberu 06.02.2025 - podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z.**

| Ukazovateľ                              | Limit   | Nameraná hodnota OM Legionárska 1127 | Nameraná hodnota OM Spádová 1144 | Merná jednotka |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Enterokoky                              | 0       | 0                                    | 0                                | KTJ/100ml      |
| Escherichia coli                        | 0       | 0                                    | 0                                | KTJ/100ml      |
| Koliformné baktérie                     | 0       | 0                                    | 0                                | KTJ/100ml      |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C | 200     | 0                                    | 0                                | KTJ/ml         |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C | 50      | 0                                    | 0                                | KTJ/ml         |
| Živé organizmy                          | 0       | 0                                    | 0                                | jedinice/ml    |
| Vláknité baktérie                       | 0       | 0                                    | 0                                | jedinice/ml    |
| Železité a mangánové baktérie           | 10      | 0                                    | 0                                | %              |
| Farba                                   | 15      | <2,0                                 | <2,0                             | mgPt/l         |
| pH                                      | 6,5-9,5 | 7,56                                 | 7,42                             | -              |
| Zákal                                   | 5       | <1,00                                | <1,00                            | Zfn(NTU)       |
| Bromičnany                              | 10      | <5,0                                 | <5,0                             | µg/l           |
| Dusitany                                | 0,5     | <0,0050                              | <0,0050                          | mg/l           |
| Dusičnany                               | 50      | 0,59                                 | 11,2                             | mg/l           |
| Mangán                                  | 50      | 23,1                                 | <0,50                            | µg/l           |
| Železo                                  | 0,2     | <0,0020                              | <0,0020                          | mg/l           |